

Werkrapportnr:	Klantnr:	Prijs Incl.BTW.		€	-	Datum:	19-4-2021	
		Afpersdruk:	37	Bar		Koudemiddel:	R32 - GWP 675	
Klant:	Jan van Bergenstraat 41, 1962 VJ Heemskerk							
Monteur:	Edwin Beemsterboer		STEKnr.:	2.008.165		Telefoonnr.:	06 55 54 52 27	
Bedrijf:	Brisa Fresca		Monteur:	Edwin Beemsterboer				
Binnen unit Nr.:	B36989974602N00264		Werkzaamheden:	Nieuwbouw				
Merk:	Aux		Type:	9000BTU		Model:	Wand	
Louvre Horizontaal	Goed		Louvre Verticaal	Goed		Ombouw unit	Goed	
Water lekkages	Goed		Lekbak	Goed		IJs in de unit	Goed	
Aanzuig filters(doek)	Goed		Condensor rooster	Goed		Buisventilator	Goed	
Condenswater pomp	N.v.t.		Condenswater slang	Goed		Ventilator geluid	dB	
Temperatuur sensor	Goed		Montage punten	Goed		Batterijen afstandbed.	N.v.t.	
Temperatuur aanzuig(Koel)	21,5	°C				Temperatuur aanzuig(warm)	23,8	°C
Temperatuur uitblaas(Koel)	9,9	°C				Temperatuur uitblaas(warm)	43,3	°C
Temperatuur omgeving	21,5	°C	Temperatuur verschil koelen:		11,6	K	Verwarmen:	19,5 K
Buiten unit Nr:	A38039974602W00008		Vermogen unit		Kw(h)	Datum unit:	01-2020	
Ombouw unit	Goed		Montage punten	Goed		Rooster	Goed	
Leidingisolatie	Goed		Ruimte om de unit	Goed		IJs in de unit	Goed	
Verdamper	Goed		Temperatuur sensor	Goed		Bedrading	Goed	
Temperatuur aanzuig(Koel)	10,4	°C	Geluiden			Temperatuur aanzuig(warm)	10,2	°C
Temperatuur uitblaas(Koel)	19,1	°C			dB	Temperatuur uitblaas(warm)	7,6	°C
Temperatuur omgeving	10,4	°C	Temperatuur verschil koelen:		8,7	K	Verwarmen:	2,6 K
Temperatuur persleiding (Koel)		°C	Stroom	3,50	A	Temperatuur persleiding (warm)	0	°C
Temperatuur zuigleiding (Koel)		°C	verbruik	0	W	Temperatuur zuigleiding (warm)	0	°C
			Temperatuur verschil koelen:		0	K	Verwarmen:	0 K
Koudemiddel inhoud:	530	Gram	Koudemiddel na vullen:		530	Gram:	CO2:	0,36
Koudemiddel extra bijvullen:	0	Gram	Tanknr.:			Tanknr 2.:		
Vacumeren	Ja	Standtijd:	40	Minuten	Vacumeren herhaald	Nee		
Stikstof gebruikt	Ja	35	Bar	Standtijd:	Minuten	Lektest	Nee	
Documentatie aanwezig:								
Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja			
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Ja	Bedieningsvoorschriften	N.v.t.			
Logboek	Ja	Logboekkaart	N.v.t.					
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden								
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	nee			
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	nee			
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	nee			
Werk gereed	Ja	Manuren werkzaamheden:		uur	Contact opnemen:	Nee		

Opmerkingen:

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:

BRISA FRESCA

Paraaf monteur:



e-mail klant: