

Werkrapportnr:	Klantnr:	Prijs Incl.BTW.		€ -	Datum:	1-7-2021	
		Afpersdruk:	20	Bar	Koudemiddel:	R32 - GWP 675	
Klant:	Grote Sloop 409, 1751 LE Schagerbrug						
Monteur:	Edwin Beemsterboer	STEKn.	2.008.165		Telefoonnr.:	06 55 54 52 27	
Bedrijf:	Brisa Fresca	Monteur:	Edwin Beemsterboer				
Binnen unit Nr.:	1D230NKB00ZKB2400268	Werkzaamheden:	Inbedrijfstellen				
Merk:	JR Airco's	Type:	KFR-12GWI		Model:	Wand	
Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed		
Water lekkages	Goed	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Goed		
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed		
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	Goed	Ventilator geluid		dB	
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	N.v.t.		
Temperatuur aanzuig(Koel)	0 °C			Temperatuur aanzuig(warm)	0 °C		
Temperatuur uitblaas(Koel)	0 °C			Temperatuur uitblaas(warm)	0 °C		
Temperatuur omgeving	0 °C	Temperatuur verschil koelen:		0 K	Verwarmen:	0 K	
Buiten unit Nummer:	700048	Vermogen unit	1.32	Kw(h)	Datum unit:		
Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed		
Leidingisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Goed		
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed		
Temperatuur aanzuig(Koel)	°C	Geluiden		Temperatuur aanzuig(warm)	0 °C		
Temperatuur uitblaas(Koel)	°C	dB		Temperatuur uitblaas(warm)	0 °C		
Temperatuur omgeving	0 °C	Temperatuur verschil koelen:		0 K	Verwarmen:	0 K	
Temperatuur persleiding (Koel)	°C	Stroom	0 A	Temperatuur persleiding (warm)	0 °C		
Temperatuur zuigleiding (Koel)	°C	verbruik	0 W	Temperatuur zuigleiding (warm)	0 °C		
Temperatuur omgeving	0 °C	Temperatuur verschil koelen:		0 K	Verwarmen:	0 K	
Koudemiddel na leggen:	0	Gram	Koudemiddel na vullen:	0	Gram		
Koudemiddel extra bijvullen:	0	Gram	Tanknr.:		Tanknr 2.:		
Vacumeren	Ja	Standtijd:	30	Minuten	Vacumeren herhaald	Nee	
Stikstof gebruikt	Ja	6-20	Bar	Standtijd:	30	Minuten	Lektest
Documentatie aanwezig:							
Kenplaat installatie	Ja	Kenplaat installatie	Ja	Instructiekaart	Ja		
Kenplaat machine kamer	Ja	Instructiekaart	Ja	Bedieningsvoorschriften	Ja		
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Stroomschema	Ja		
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden							
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	nee		
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	nee		
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	nee		
Werk gereed	Ja	Manuren werkzaamheden:	0	uur	Contact opnemen:	Nee	

Opmerkingen:

Copyright edwinb.nl

Handtekening klant:



Paraaf monteur:



e-mail klant:

martijndevries82@gmail.com