

Datum:	13-5-2022	Bonnr:	202207273215-1931WJ57	Monteur:		2.261.521	
Bedrijfsnaam:				Zoeken:	1931WJ57,,Dylan Gravemaker,iris_hopma		
Klant:	Dylan Gravemaker			Type:	wand split unit airco	Bouwjaar:	2021
Adres:	Eisenhouwerstraat	Nr.	57	Buitendeel nummer:	204TKBM01261		
Pc + plaats:	1931 WJ	Plaats:	Egmond aan zee	Binnendeel 1 nr.:	204TKNA07063		
Telefoon:	0631966018			Binnendeel 2 nr.:			
e-mail:	iris_hopman@hotmail.com			Binnendeel 3 nr.:			
Merk:	LG		5 Kw	Binnendeel 4 nr.:			
Koudemiddel/GWP:	R32/675		1000 Gram	Binnendeel 5 nr.:			
Locatie buitendeel:	achter in de tuin op dempingsblokken.						
Locatie binnendeel :	Woonkamer recht tegen over de deur						
Locatie binnendeel 2:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 3:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 4:	N.v.t.						
Locatie binnendeel 5:	N.v.t.						
Klacht:	Geen						

Datum uitvoering:	27-7-2022	Tijd aanvang:	08 : 00	Tijd vertrek:	15 : 30	7,50	Uren
Km registratie:	20	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installeren split unit airco						
Materialen gebruikt:	N.v.t.						
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Systeem is	Eigendom	Nieuwe installatie:	Ja				
Garantie:	Nee	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren:	7,00
Voorrijkosten	€ -	Incl. 30 minuten werkzaamheden		Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -
				Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-	
Advies:	Elk kwartaal de aircofilters schoon maken.						

Extra info:

Handtekening klant:

 **techniek & installatie**
VRF - Airconditioners - Koelsystemen
BRISA++ FH FRESCA+++

Paraaf monteur:



Meet rapport

Buitendeel

Koudemiddel inhoud:	1000	Gram	Koudemid. na vullen:	1000	Gram	GWP:	675	CO2:	0,675	T		
Koudemiddel extra bij/afvullen:	0,000	Kg	Tanknr.:									
Stikstof gebruikt	Ja	25	Bar	Standtijd:	31	Minuten	Lektest	Ja				
Vacumeren	556	Micron	35	Minuten	Vacumeren herhaald				Nee			
Koelen aanzuig	22	°C	Uitblaas	32	°C	10	K	achter in de tuin op dempingsblokken.				
Verwarmen aanzuig	20	°C	Uitblaas	10	°C	10	K	-204TKBM01261				
Stroom koelen:	3,80	A /	240	V =	912	W	Stroom verwarmen:	8,00	A	/	1920	W
Druk LD leiding (Koelen)	0	bar	Druk HD leiding (Koelen)			0	bar	Temp. koudemiddel		0	°C	

Binnendeel / binnendelen

Koelstand	Unit 1 in	20,6	°C	Unit 1 in	9,3	°C	11,3	K	Woonkamer recht tegen over de deur	
Verwarmstand	Unit 1 in	26,6	°C	Unit 1 in	43,1	°C	16,5	K	- 204TKNA07063	
Koelstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	-	
Koelstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	-	
Koelstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	-	

Visuele instactie en documentie - Buitendeel -

Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed
Leidingsisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Nee
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed

Visuele inspectie en documentie - Binnendeel -

Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed
Water lekkages	Nee	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Nee
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	Goed	Lekdetectiesysteem	Nee
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	Goed

Luchtstroom: 1000	M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080	EER:	4,440	COP:	3,079
Compressor start draad	A	HERM en C meting	V	Condensator	#####	MDF
Ventilator start draad	A	HERM en C meting	V	Condensator	#####	MDF
Documentatie aanwezig:						
Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja	
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja	
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens	Ja	
Verbruiksmiddelen, werkzaamheden						
Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	Nee	
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	Nee	
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	Nee	

Opmerkingen:

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100**1. Gegevens medewerker (opname)**

Naam		Functie	Installateur / monteur
-------------	--	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	Dylan Gravemaker		
Adres	Eisenhouwerstraat, 1931 WJ Egmond aan zee		
Telefoonnr.	0631966018	email	iris_hopman@hotmail.com

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam		Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

Website naam voor QR code
brisafresca.webnode.nl/Klantnummer

1931WJ



Installatienummer:

204TKBM01261 / 204TKNA07063

Type:

wand split unit airco

Bouwjaar:

2021

Opleverdatum:

27-7-2022

Koudemiddel / GWP:

R32/675

Normale inhoud:

1,000 Kg

CO2-EQUIVALENT

0,675 ton

Eisenhouwerstraat 57

1931 WJ Egmond aan zee

+31(0)6-55545227

brisafresca.airco@gmail.com



techniek & installatie
VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

HERMETISCH GESLOTEN CIRCUITS: Ja

Deze installatie bevat
gefluoreerde broeikasgassen