

Datum:	13-7-2022	Bonnr:	202208181510-1749DA2	Monteur:	Edwin Beemsterboer	2.261.521
Bedrijfsnaam:				Zoeken:	0	
Klant:	Pieterjan Pronk			Type:	wand split airco	Bouwjaar: 2022
Adres:	Wengeweg	Nr.	2	Buitendeel nummer:	201TKXL25330	
Pc + plaats:	1749 DA	Plaats:	Warmenhuizen	Binnendeel 1 nr.:	201TKTF70441	
Telefoon:	0629562287			Binnendeel 2 nr.:	N.v.t.	
e-mail:	pieterjan@planet.nl			Binnendeel 3 nr.:	N.v.t.	
Merk:	LG		7.0 Kw	Binnendeel 4 nr.:	N.v.t.	
Koudemiddel/GWP:	R32 / 675		775 Gram	Binnendeel 5 nr.:	N.v.t.	
Locatie buitendeel:	Achter aan de muur.					
Locatie binnendeel 1:	In de keuken tussen de ramen.					
Locatie binnendeel 2:	N.v.t.					
Locatie binnendeel 3:	N.v.t.					
Locatie binnendeel 4:	N.v.t.					
Locatie binnendeel 5:	N.v.t.					
Klacht:	Geen					

Datum uitvoering:	18-8-2022	Tijd aanvang:	08 : 30	Tijd vertrek:	15 : 30	7,00	Uren
Km registratie:	20	Auto:	V-371-SN	Toeslag:	Nee		
Werkzaamheden:	Installeren split unit airco						
Materialen gebruikt:	N.v.t.						
Storing omschrijving:	N.v.t.						
Bestellen:	N.v.t.						
Systeem is	Eigendom	Nieuwe installatie:	Ja				
Garantie:	Nee	Werkzaamheden klaar:	Ja	Onderhoudscontract:	Nee	Uren:	6,50
Voorrijkosten	€ -	Incl. 30 minuten werkzaamheden		Manuren:	€ -	Materiaal:	€ -
				Totaal te voldoen Incl.BTW:	€	-	
Advies:	Elk kwartaal de aircofilters schoon maken.						

Extra info:

Handtekening klant:

 **techniek & installatie**
VRF - Airconditioners - Koelsystemen
BRISA++ FRESCA+++

Paraaf monteur:



Meet rapport

Buitendeel

Koudemiddel inhoud:	1100	Gram	Koudemid. na vullen:	775	Gram	GWP: 675	CO2:	0,523	T			
Koudemiddel extra bij/afvullen:	-0,325	Kg	Tanknr.:	xld307011590rt								
Stikstof gebruikt	Ja	31	Bar	Standtijd:	15	Minuten	Lektest	Ja				
Vacumeren	625	Micron	28	Minuten	Vacumeren herhaald				Nee			
Koelen aanzuig	24,1	°C	Uitblaas	36,4	°C	12,3	K	Achter aan de muur.				
Verwarmen aanzuig	22,3	°C	Uitblaas	16,6	°C	5,7	K	201TKXL25330				
Stroom koelen:	6,40	A /	234	V =	1497,6	W	Stroom verwarmen:	9,90	A	/	2316,6	W
Druk LD leiding (Koelen)	0	bar	Druk HD leiding (Koelen)			0	bar	Temp. koudemiddel		0	°C	

Binnendeel / binnendelen

Koelstand	Unit 1 in	21	°C	Unit 1 in	9	°C	12	K	In de keuken tussen de ramen.	
Verwarmstand	Unit 1 in	28	°C	Unit 1 in	51	°C	23	K	201TKTF70441	
Koelstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 2 in		°C	Unit 2 in		°C	0	K	N.v.t.	
Koelstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 3 in		°C	Unit 3 in		°C	0	K	N.v.t.	
Koelstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	N.v.t.	
Verwarmstand	Unit 4 in		°C	Unit 4 in		°C	0	K	N.v.t.	

Visuele instactie en documentie - Buitendeel -

Ombouw unit	Goed	Montage punten	Goed	Rooster	Goed
Leidingsisolatie	Goed	Ruimte om de unit	Goed	IJs in de unit	Nee
Verdamper	Goed	Temperatuur sensor	Goed	Bedrading	Goed

Visuele inspectie en documentie - Binnendeel -

Louvre Horizontaal	Goed	Louvre Verticaal	Goed	Ombouw unit	Goed
Water lekkages	Nee	Lekbak	Goed	IJs in de unit	Nee
Aanzuig filters(doek)	Goed	Condensor rooster	Goed	Buisventilator	Goed
Condenswater pomp	N.v.t.	Condenswater slang	Goed	Lekdetectiesysteem	Nee
Temperatuur sensor	Goed	Montage punten	Goed	Batterijen afstandbed.	Goed

(S)COP en (S)EER moment berekening

Luchtstroom:	1000	M3/u	2,5=800, 3,5=950, 5=1080	EER:	2,871	COP:	3,558
--------------	------	------	--------------------------	------	-------	------	-------

Documentatie aanwezig:

Kenplaat installatie	Ja	Stroomschema	Ja	Gebruiksaanwijzing	Ja
Kenplaat machine kamer	N.v.t.	Instructiekaart	Nee	Bedieningsvoorschriften	Ja
Logboek	Ja	Logboekkaart	Ja	Klant gegevens	Ja

Verbruiksmiddelen, werkzaamheden

Schoonmaak middelen	Nee	Extra middelen	Nee	Extra materialen	Nee
Systeem leeg trekken	Nee	PAG olie	Nee	Kleurstof	Nee
Leiding isolatie (prijs p/m.)	Nee	Leiding solderen	Nee	Leiding koppelingen	Nee

Opmerkingen:

FORMULIER OMGAAN MET TEKORTKOMINGEN OVEREENKOMSTIG DE BRL100**1. Gegevens medewerker (opname)**

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie	Installateur / monteur
-------------	--------------------	----------------	------------------------

2. Gegevens Klant

Naam	Pieterjan Pronk		
Adres	Wengeweg, 1749 DA Warmenhuizen		
Telefoonnr	0629562287	email	pieterjan@planet.nl

3. Omschrijving van de tekortkomingen en afwijkingen, inclusief klachten

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

4. Omschrijving: beoordelen van afwijkingen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

5. Omschrijving: vaststellen van de oorzaak

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

6. Omschrijving: vaststellen van de noodzaak voor corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

7. Omschrijving: beoordelen of preventieve maatregelen nodig zijn, dan wel dat er sprake is van een incident

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

8. Omschrijving: zo nodig uitvoeren van corrigerende maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

9. Omschrijving: vaststellen en doorvoeren van de preventieve maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

10. Omschrijving: het evalueren van de effectiviteit van de getroffen maatregelen

Naam	Edwin Beemsterboer	Functie:	Installateur / monteur	Paragraaf	
-------------	--------------------	-----------------	------------------------	------------------	--

.....

.....

.....

Website naam voor QR code
brisafresca.webnode.nl/Klantnummer

1749DA



Installatienummer:

201TKXL25330 / 201TKTF70441

Type:

wand split airco

Bouwjaar:

2022

Opleverdatum:

18-8-2022

Koudemiddel / GWP:

R32 / 675

Normale inhoud:

0,775 Kg

CO2-EQUIVALENT

0,523 ton

Wengeweg 2
1749 DA Warmenhuizen

+31(0)6-55545227

brisafresca.airco@gmail.com



techniek & installatie
VRF - Airconditioners - Koelsystemen

BRISA⁺⁺ FRESCA⁺⁺⁺

HERMETISCH GESLOTEN CIRCUITS: Ja

Deze installatie bevat
gefluoreerde broeikasgassen